



Gemeente
Oostzaan
Buiten gewoon



Gemeenteraad van Oostzaan

Gemeentehuis

Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer
Telefoon 075 651 2100
Fax 075 651 2244
E-mail antwoord@over-gemeenten.nl
Internet www.oostzaan.nl

Beleid en regie

Uw kenmerk / Uw brief 1 november 2015
Ons kenmerk 15-009087
Datum 4 november 2015
Behandelend ambtenaar Lieneke Schipper
Taakveld Gebiedsontwikkeling

Onderwerp raadvragen 83/15 Overlast hoogspanning

Geachte raadsleden

Op 1 november 2015 heeft de fractie van GroenLinks een aantal vragen gesteld omtrent overlast door de hoogspanningslijnen. Hieronder volgt de beantwoording.

Inleiding

Er bereiken ons berichten dat sinds deze week de hoogspanningsmast achter de Grutto weer een hoop geknetter produceert. Eerder deze week zijn daar aan een kant de isolatoren vervangen. Waar een aantal jaren geleden het geknetter alleen bij vochtig weer plaatsvond is dit, volgens de berichten, nu ook bij droog weer het geval.

Vraag 1:

Heeft u ook deze signalen ontvangen?

Antwoord:

Ja, wij hebben maandag 2 november vernomen dat de hoogspanningslijnen knetteren en voor overlast zorgen.

Vraag 2:

Wilt u contact op nemen met de bewoners om hun signalen en ervaringen op te nemen?

Antwoord:

Ja, er is inmiddels contact geweest.

Vraag 3:

Wilt u contact opnemen met de beheerder om na te gaan of zij deze signalen ook herkennen en hier actie op gaan ondernemen?

Antwoord:

Op 3 november hebben wij contact opgenomen met de beheerder TenneT. Op 1 november heeft TenneT contact gehad met de bewoners die de klachten hebben gemeld. Het gedeelte van de hoogspanningslijn, welke de overlast veroorzaakte, is op het moment van schrijven nog buiten bedrijf. Totdat TenneT een definitieve oplossing heeft voor de klachten blijft dit gedeelte van de lijn buiten bedrijf.

Daarnaast hebben wij TenneT verzocht aan te geven hoe zij in de toekomst gaan communiceren om herhaling van vergelijkbare klachten te voorkomen.


Vraag 4:

Zijn er isolatoren vervangen of zijn er andere werkzaamheden geweest?


Antwoord:

Er hebben inderdaad werkzaamheden plaatsgevonden. De isolatoren zijn vervangen. De directe omwonenden zijn via een brief en een informatieavond (22 september 2015 in de Kunstgreep) door TenneT geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



A. van den Assem
secretaris



R. Meerhof
burgemeester